



**НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**
пр. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, 74900, тел. 4-33-60, 4-53-11.
E-mail:upnsnk@ukr.net

06.08.2021 рік
м. Нова Каховка
№ 47

Присутні члени комісії :

Бараніченко О.І., Іщук Е.О., Лимар О.М., Самойлов Д.Ю., Белорус В.І. Собко С.М., Боровинський М.В., Луков Я.М. Гладарева О.Д., Кіпрушева Г.Я., Фурсеева І.В.

Головував : Тарабака О.А.

Секретар: Іщук Е.О.

Запрошені :

Яковлев В.А. – головний інженер КП «Міський водоканал»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про аварійний стан самопливного каналізаційного колектору по вул. Дружби в районі житлового будинку № 63 .

СЛУХАЛИ:

1. Інформацію про аварійний стан самопливного каналізаційного колектору по вул. Дружби в районі житлового будинку № 63.

Доповідач: Яковлев В.А.


УХВАЛИЛИ:

1. Визнати, що згідно з актом обстеження ділянки аварійного самопливного каналізаційного колектору по вул. Дружби № 63 від 05.08.2021 року головний самопливний каналізаційний колектор діаметром 500 мм по вул. Дружба від каналізаційного колодязя біля житлового будинку №55 до каналізаційного колодязя по вул.М.Букіна перехрестя з вул.Рибальська (орієнтовно 200 метрів) - фізично зношений, знаходиться в аварійному стані та потребує проведення негайних аварійно-відновлювальних робіт.

2. В.о.директора КП "Міський водоканал" Замковому В.В. з метою попередження подальших аварій, запобігання виникненню техногенним катастрофам на об'єктах комунальної власності , а саме: забезпечення сталої роботи самопливного каналізаційного колектору , забезпечити негайне проведення аварійно відновлювальних робіт.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Іщук Е.О.

Голова комісії



Олег ТАРАБАКА

Секретар комісії



Ельвіра ІЩУК